

FIDEICOMISO
PRO-PEDERNALES

CIRCULAR NO. 4 DE RESPUESTAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

FID-2022-0018: CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES.

El Fideicomiso Pro-Pedernales, les informa que, hasta el veintidós (22) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), recibimos las siguientes preguntas:

1. "Para la construcción de las líneas de Media Tensión subterráneas, tener una referencia del nivel del suelo es necesaria para poder calcular los costos de mano de obra y movimiento de tierra. Por favor indicarnos, ¿Cuál será el nivel del suelo de la obra a ejecutar?"

Respuesta:

El distanciamiento mínimo aprobado por las distribuidoras es 1.20mts desde el límite superior del registro hasta las tuberías. El área donde serán ejecutadas las excavaciones para la distribución de cables soterrados el terreno estará nivelado por la construcción de carretera a nivel de la cota de Carretera

2. La fecha límite de Recepción de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Ofertas Económicas "Sobre B" es el 02/08/2022 De 10:00AM a 12:00PM. Sin embargo, entendemos que existen algunos problemas para presentar estas ofertas a tiempo.

A) Este proyecto debe llevarse a cabo con otras empresas ya que consiste en:

- (1) Diseño y construcción de una subestación eléctrica
- (2) Diseño y construcción del sistema de líneas de media tensión
- (3) Diseño y construcción del sistema de iluminación solar y cámaras de seguridad. Por lo que es necesario buscar y tratar con empresas adecuadas ya que nuestra intención es que este proyecto se ejecute a la perfección.

B) En la Republica Dominicana hay opciones limitadas de profesionales experimentados en la construcción de circuitos subterráneos.

Por las razones ya expuestas, solicitamos cordialmente una extensión de 1 mes al plazo de presentación de la oferta ya que este proyecto es de gran importancia para el desarrollo del país y es necesario cumplir al 100% los requerimientos.

Respuesta:

Luego de recibir y analizar las solicitudes de varios Oferentes, la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales ha decidido prorrogar la entrega de las ofertas, otorgando una semana adicional a la fecha contentiva en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones de Especificaciones Técnicas. En ese sentido, se ha realizado una Enmienda con el cambio en el Cronograma, el cual podrán descargar en la página web de la Dirección General de Alianzas Publico-Privadas (DGAPP).

<https://dgapp.gob.do/categorias/licitaciones/>